

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Мошковском районе
633131, Новосибирская область, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а
Тел/факс: 21-877, телефон:22-754,28-934, E-mail: mshkcge@mail.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 001322 от 26.12.2017

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО.
7. **Адрес объекта:** 633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5.
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; 633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Клубная ул.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 9205, 9206, 9207, 9208 от 21.12.2017г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** " Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9205 от 21 декабря 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
1.2	Адрес	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №59 от 25.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
2.2	Адрес объекта	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Клубная ул, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	011517.Б.20.12.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	20 декабря 2017 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 декабря 2017 г. 12 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра /Фильченкова Н.В./ (Подпись) (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 032983				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2017 г.	12	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 декабря 2017 г.	Окончание:	21 декабря 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	Модельные среды	НД на методы исследований
011517.Б.20.12.2017	вода холодная питьевая					
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл		МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл		МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл		МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ Борозденко С.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,

ул. Лесная, 1А

Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru

ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/543202001

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область, г.Тогучин,

ул.Лапина, 5

Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.512224

Срок действия:

с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9206 от 21 декабря 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
1.2	Адрес	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №59 от 25.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
2.2	Адрес объекта	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	011518.Б.20.12.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	20 декабря 2017 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 декабря 2017 г. 12 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись С.В. Борозденко /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Н.В. Фильченкова /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 032984				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2017 г.	12	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 декабря 2017 г.	Окончание:	21 декабря 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
011518.Б.20.12.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Борозденко С.В./




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
ул. Лесная, 1А
Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/543202001
Испытательный лабораторный центр
633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
ул.Лапина, 5
Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sglto@ngs.ru



Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.512224
Срок действия:
с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9207 от 21 декабря 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
1.2	Адрес	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №59 от 25.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
2.2	Адрес объекта	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	011519.Б.20.12.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	20 декабря 2017 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 032985				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2017 г.	12	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 декабря 2017 г.	Окончание:	21 декабря 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
011519.Б.20.12.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс: (383-40)22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 9208 от 21 декабря 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
1.2	Адрес	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №59 от 25.01.2017 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП "ДЕЗ ЖКУ" Корниловского МО
2.2	Адрес объекта	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, Новая ул, д. 5 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633359, НСО, Болотнинский р-н, Корнилово с, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	011520.Б.20.12.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	20 декабря 2017 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 декабря 2017 г. 12 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Борозденко С.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 032986				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 декабря 2017 г.	12	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 декабря 2017 г.	Окончание:	21 декабря 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
011520.Б.20.12.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./

